

Barzkowice, dnia 05.10.2018 r.

EOŚ.251.17.2018.BG

### Pytanie

Szanowni Państwo,  
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy wykonawca może zaproponować panele o większej mocy aniżeli 300 Wp?

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że wykonawca może zaproponować 128 paneli o mocy min. 300 Wp, natomiast poniżej wskazują Państwo dokładne rozmieszczenie paneli wskazując jednocześnie ich liczbę oraz sposób ułożenia, co w konsekwencji prowadzi do tego, że aby ułożyć panele w wymagany sposób można zastosować jedynie panele o mocy 300 Wp.


Mając wspomniane na uwadze proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

### Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuję, że zapis w opisie przedmiotu zamówienia mówiący o mocy panela fotowoltaicznego minimum 300 Wp każdy wynika z zasady dodatniej tolerancji mocy panela fotowoltaicznego wynikający z karty katalogowej, **minus zero/plus 5 W**.

Z powyższego wynika, że można zastosować jedynie panele fotowoltaiczne o mocy 300 Wp każdy.

Sporządził:  
Marian Marynowski



Dyrektor  
mgr inż. Adam Kalmowski

