



Barzkowice, dnia 11.10.2018 r.

EOŚ.251.17.2018.BG

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do postępowania przetargowego na „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 38,4 kWp NA TERENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH Numer sprawy: EOS.251.17.2018.BG , zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie :


1. Gdzie mają być umieszczone falowniki? Nie ma informacji na ten temat.
2. Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie konstrukcyjne? Np. Konstrukcja wkręcana w ziemię.

Odpowiedź

1. Falowniki mają być umieszczone i zamontowane na konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych.
2. Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania konstrukcyjnego. Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych posadowiona na płytach betonowych.

Sporządził:

Marian Marynowski



ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
Dariusz Kłós